



P. A. ...



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU

ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk
email: plonsk@psse.waw.pl tel./ fax. (023) 662-28-39

PPIS.HKN.6030/49/ 28/2017

Płońsk, dn.07.02.2017 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W POPIELŹYNIE ZAWADACH

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
- § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2016r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady

Lp.	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań
1	02.02.2016	HKL.6000-2-29/64,65/2016,	Sklep Spożywczy – Wrona Mieszkanie prywatne – Popielżyn Zawady	Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny
2	25.07.2016r.	HKL.6000-2-192/568,569,570/2016, PBP/5711/D/2016, HKL.9051.1.05711.2016	NZZOZ „Palium” – Joniec Sklep Spożywczy – Wrona Mieszkanie prywatne – Popielżyn Zawady	Monitoring przeglądowy Monitoring kontrolny Monitoring kontrolny
3	15.04.2016	473/04/2016/F/1, 473/04/2016/M/1	Mieszkanie prywatne – Popielżyn Zawady	Monitoring kontrolny
4	15.04.2016	473/04/2016/F/2, 473/04/2016/M/2	Stacja uzdatniania wody Popielżyn Zawady	Monitoring przeglądowy
5	15.04.2016	473/04/2016/F/3, 473/04/2016/M/3	NZZOZ „Palium” - Joniec	Monitoring kontrolny
6	20.12.2016	1610/12/2016/F/2,	Stacja uzdatniania wody	Monitoring kontrolny

		1610/12/2016/M/2	Popielżyn Zawady	
7	20.12.2016	1609/12/2016/F/1, 1609/12/2016/M/1	Mieszkanie prywatne – Popielżyn Zawady	Monitoring kontrolny

Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne **monitoringu kontrolnego**: mętność, smak, zapach, barwa, przewodność, odczyn (pH), jon amonowy, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli.

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w ramach prowadzonego **monitoringu przeglądowego**: mętność, barwa, zapach, przewodność, pH, smak, twardość, utlenialność z KMnO_4 , jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sól, 1,2-di-chloroetan, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h, bakterie z grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2016r. dostarczanej mieszkańcom gminy Joniec nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w 2016r. mieszkańcy obsługiwanych miejscowości: **Popielżyn Zawady, Joniec, Dobra Wola, Joniec Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęszcz, Wrona Stara, Wrona Nowa, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin, Kolonia Nowa Wrona** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu Popielżyn Zawady spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Joniec
2. ZUW Mława
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁONSKU
dr inż. Krzysztof Bielski
lek. med. Krzysztof Bielski